

Białogard, dnia 08 listopada 2017 r.

IZP.0003.19.2017

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wzrost: 11.10	zawaga: -
Nr sprawy: BR. 0003.19.2017	

**Pan Krzysztof Szyperski**

Radny Rady Miejskiej Białogardu

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 października 2017 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z udzieloną informacją wykonawca ułożył na odcinku ulicy rtm. Pileckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Wiślaną, rurociąg drenarski. W przypadku braku wpustów drogowych (w związku z brakiem sieci kanalizacji deszczowej) w ulicy rtm. Pileckiego oraz ze względu na konieczność przesiąknięcia deszczówki poprzez warstwy przepuszczalne, odprowadzenie wody opadowej rurociągiem drenarskim wymaga dłuższego okresu czasu. Mimo braku natychmiastowego odwodnienia drogi w trakcie znacznych opadów ostatecznie jest to rozwiązanie skuteczne, choć nie tak wydajne jak odprowadzenie wody ściekiem do wpustów drogowych. Manipulacją jest w takiej sytuacji stwierdzenie, że realizacja inwestycji przebudowy sąsiadujących z ulicą rtm. Pileckiego dróg wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, prowadząca do znaczącego polepszenia stanu infrastruktury w tym obszarze, wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców. Prace w ramach przebudowy są kontynuowane, wykonawca sukcesywnie porządkuje przyległe tereny stanowiące plac budowy, a obowiązujący harmonogram przewiduje zakończenie robót związanych z przebudową ulicy rtm. Pileckiego na przełom II i III kwartału 2018 r.

**BURMISTRZ**

*mgr Krzysztof Bagiński*