





Tkt:

Pi = 6,0kW
kj = 0,5
Ps = 3,0kW
Iobc = 9,13A, cosfi = 0,95



Projekt	
Rozdzielnica TWC	
Prąd znamionowy In	40A
Prąd zwarciovowy Icw	6kA
Stopień ochrony	IP43
Przekrój szyn zbiorczych	
Forma separacji wewnętrznej	
Zasilanie	Od góry
Odpiływy	Do góry

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŹDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:	Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78–200 Białogard			
TEMAT:	Złobek Miejski w Białogardzie, ul. Stamma, dz.nr 279/8 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ KOTŁOWNI			
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kapłon	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
		ELEKTRYCZNA	WKP/0385/PWOE/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Gotniejewski	ELEKTRYCZNA	WKP/0483/PWOE/15	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	12.2020r.	REV: 00
SKALA:		NR RYS:		E7