


System instalacji wewnętrznej TN-S

posób ochrony przeciwporażeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- łukdotkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania
- dotykowa - przed dotykiem bezpośrednim

dotykowa szafa IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym

zachować min 30% rezerwy po zabudowie wszystkich aparatów



<div>ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Koniuska 18, 61-041 Poznań, tel./fax 8708 61 04, 0601 87 51 57</div>									
AMWSTOR:	Urząd Miasta Biłogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Biłogard								
TEMAT:	Złobek Miejski w Biłogardzie, ul. Słomka, dz.nr 2/9 SCHEMAT TABLICZY ELEKTRYCZNEJ T1								
AUTOR:	mgr inż. Wiesław Kąpoln	WSP/0355/PW/09	PODPIS						
		ELEKTRYCZNA							
OPRACOWAŁO:	mgr inż. Marcin Górecki	WSP/0483/PW/15							
		ELEKTRYCZNA							
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	12.2020r.	REV:	00	SKALA:		NR RYS:	E6