


RZĘDNA SIECI NIE JEST OKREŚLONA W MIEJSCU WYKONANIA PRZYŁĄCZA.
ZAGŁĘBIENIE SIECI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH

PRZYŁĄCZE ISTNIEJĄCE w40 NALEŻY ZGŁOŚCIĆ DO ODCIĘCIA W RWIK I ZDEMONTOWAĆ

WĘZEŁ W1



LEGENDA:
1 – NAWIERTKA NWZ/PE NT PN16 225/50 nr 1680 AKWA zintegrowana z zasuwą miękkouszczelnioną nr 2675 dn50,
OBUDOWA TELESKOPOWA nr 5405 AKWA,
SKRZYŃKA ULICZNA SZTYWNA ZGODNA Z DIN 4056 AKWA
2 – ZŁĄCZKA ISO Z ŻYWCY POM 63/2” nr 6100 np: HAWLE

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROŻDŻYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57				
INWESTOR:	Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78–200 Białogard			
TEMAT:	Żłobek Miejski w Białogardzie, ul. Stamma, dz.nr 279/8 PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI WODY			
AUTOR:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK		SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
			INSTALACYJNA	WKP/0244/POOS/05
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANDRZEJ BARNA		INSTALACYJNA	WKP/0034/POOS/03
BRANŻA:	INSTALACYJNA	DATA:	12.2020r.	REV: 00
		SKALA:	1:100/100	NR RYS.: S-1