



Białogard

Białogard, dnia 02.07.2021 r.

GK.7021.3.18.2021

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacja deszczowa dla projektowanej przebudowy drogi ulicy Reja w Białogardzie (dz. nr 361/3 obr. 006).

Warunki dotyczące projektowania i wykonania zewnętrznych sieci i przyłączy do kanalizacji deszczowej:

- 1) Trasy projektowanych przyłączy i sieci zewnętrznych należy uzgodnić z właścicielami innego uzbrojenia podziemnego (Z.U.D.P.);
- 2) Do studzienek kanalizacyjnych zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu specjalistycznego (WUKO) dla prowadzenia prac konserwacyjnych;
- 3) Przykrycie sieci i przyłączy kanalizacyjnych powinno wynosić minimum 1,2 m;
- 4) Przy lokalizacji przyłącza deszczowego o małym spadku lub niekorzystnie położonego względem istniejącej sieci deszczowej należy zastosować zabezpieczenie przed zalaniem (klapę przeciwwzalewową);
- 5) Zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenazowych do kanalizacji sanitarnej, a także wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych;
- 6) Ścieki z powierzchni komunikacyjnych utwardzonych (wjazdy do garaży, parkingi, drogi wewnętrzne, itp.) przed wprowadzeniem do odbiornika (kanalizacji deszczowej) powinny przejść przez osadnik piasku umieszczony na własnym gruncie;
- 7) Projektowany odcinek kolektora kanalizacji deszczowej Ø 200 mm należy włączyć do istniejących studni na miejskiej kanalizacji deszczowej Ø 200 mm w ulicy Reja, o rzędnych: 24.23/22.76 oraz 24.12/22.81 (dz. nr 361/3 obr. 006);
- 8) Po wykonaniu robót przyłączeniowych - PRZED ZASYPANIEM WYKOPU, należy dokonać protokolarnego odbioru wykonanego przyłącza z przedstawicielem Urzędu Miasta Białogard (Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 943579145) lub w przypadku braku takiej możliwości prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazującej połączenie rurociągu projektowanego z istniejącym;
- 9) W dokumentacji projektowej wskazane jest zastosowanie rozwiązania projektowego, uwzględniającego spowolnienie co najmniej 15 minutowe napływu wód do miejskiej kanalizacji deszczowej, poprzez urządzenie retencyjne na nieruchomości, tj. zbiornik retencyjny – **nie dotyczy**;
- 10) Projekt techniczny wymaga zaopiniowania przez Miasto Białogard;



- 11) Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzyskać decyzję Burmistrza Białogardu na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – **nie dotyczy**;
- 12) Po zakończeniu robót Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia nawierzchni terenu do stanu pierwotnego oraz dokonania odbioru pasa drogowego z przedstawicielem Miasta Białogard – **nie dotyczy**;
- 13) **Zezwolenie na przyłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Reja w Białogardzie (dz. Nr 361/3 obr.), jest jednocześnie zgodą do dysponowania działką na cele budowlane.**
- 14) Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych wymaga uzgodnienia z Miastem Białogard;
- 15) Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia;
- 16) W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązujące.

SEKRETARZ MIASTA

mgr Piotr Janowski