

IZP.271.1.14.2022

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi ulicy Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego) w Białogardzie ”.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi ulicy Grunwaldzkiej ( odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego ) w Białogardzie ”:

**Pytanie 1 :**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy ?

**Odpowiedź na pytanie 1 :**

Zamawiający posiada dokumenty formalne dotyczące inwestycji; Zaświadczenie BD.6743.75.2021 z dnia 20 maja 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy ul. Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego) w Białogardzie, działki nr 499, 467, 712 ob. 0006. Oczekujemy w chwili obecnej na zezwolenie na wycinkę drzew gat. jarzęb pospolity (3 szt.), które to ma być wydane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Po stronie Wykonawcy pozostanie zgłoszenie rozpoczęcia robót.

**Pytanie 2 :**


Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

**Odpowiedź na pytanie 2 :**

Zamawiający potwierdza odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

**Pytanie 3 :**

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz opisem technicznym w zakresie zadania jest wycinka



oraz karczowanie 20 drzew. Prosimy o potwierdzenie iż w/w roboty są w zakresie robót do wykonania?

**Odpowiedź na pytanie 3 :**

Zamawiający potwierdza – w zakresie zadania jest wycinka oraz karczowanie 20 drzew – zgodnie z decyzją o wycinie dotyczącą 3 szt. gatunku jarzęb pospolity, pozostałe 17 szt. nie wymaga pozwolenia.

**Pytanie 4 :**

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wycinka drzew czy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych czy też poniesienia innych kosztów /oprócz wycinki, karczowania i wywózki/ ?

**Odpowiedź na pytanie 4 :**

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów wycinki, karczowania, wywózki drewna oraz uprzątnięcia terenu. Wycinkę należy wykonać zgodnie z decyzją Starosty Białogardzkiego oraz Zarządzeniem NR 112/2019 Burmistrza Białogardu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z drzew usuwanych z terenu nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Miasta Białogard.

**Pytanie 5 :**

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wycinka drzew i wykonawca będzie zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych to prosimy o podanie

- rodzaju
- średnicy
- wysokości drzewa

**Odpowiedź na pytanie 5 :**


Oczekujemy na zezwolenie na wycinkę drzew gat. Jarzęb pospolity (3 szt.) które będzie wydane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązków zawartych w Decyzji Starosty.

**Pytanie 6 :**

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest wycinka drzew czy wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia nadzoru przyrodniczego?

**Odpowiedź na pytanie 6 :**

Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia nadzoru przyrodniczego jeśli takowy zawarty będzie w Decyzji Starosty.



**Białogard**

**Pytanie 7 :**

Zgodnie z załączoną dokumentacją należy zamontować doświetlacze okienne 4szt. W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie wymaganych wymiarów doświetlacza w rzucie poziomym i w pionie lub o uzupełnienie załączonego rysunku nr D2.1 o brakujące wymiary

**Odpowiedź na pytanie 7 :**

Doświetlacze - 125x40x60 i 125x40x105 cm – wykonane z żywicy poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, zabezpieczone od góry rusztem siatkowym oczkowym 35x35 ocynkowanym).

Opisane szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w dziale Roboty Odwadniająco-Doświetlacze Piwniczne.

**Pytanie 8 :**

Prosimy o wyjaśnienie czy kosztorysy dotyczące kanalizacji deszczowej uwzględniają w swoim zakresie odprowadzenie wody z doświetlaczy które mają być zamontowane? Jeśli nie to prosimy o podanie dodatkowego zakresu robót który należy wykonać aby zapewnić ich odwodnienie /długość i średnica, miejsce podłączenia odpływu kanału oraz miejsce montażu doświetlacza/

**Odpowiedź na pytanie 8 :**

Kosztorysy uwzględniają w swoim zakresie odprowadzenie wody z doświetlaczy do głównego kanału deszczowego za pomocą przyłącza siodłowego. Odwodnienie należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC 75 i włączyć do instalacji odprowadzenia wód opadowych.

**Pytanie 9 :**

Prosimy o informację w czym stanie posiadania /nadzorce/ po zakończeniu robót będzie wybudowana przepompownia wód deszczowych oraz jaki system monitoringu jest dla niej wymagany ponieważ takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji

**Odpowiedź na pytanie 9 :**


Przepompownia wód deszczowych stanie się po wybudowaniu własnością Miasta Białogard.

**Pytanie 10 :**

Czy Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy dostarczenia kosztorysów a jeśli tak to jaką rolę będą pełnił dostarczone przez wykonawcę kosztorysy i w jaki sposób Zamawiający będzie je wykorzystywał w trakcie realizacji robót?

**Odpowiedź na pytanie 10 :**

Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysów w terminie 10 dni od podpisania umowy ( § 2 ust. 7 projektu umowy). Będą wykorzystane do obliczania należnego wynagrodzenia Wykonawcy w



**Białogard**

przypadku odstąpienia od umowy, będzie on także podstawą do rozliczenia dodatkowych robót budowlanych.

**Pytanie 11 :**

Prosimy o informację które z materiałów rozbiórkowych wskazanych poniżej należy przekazać Inwestorowi a które wykonawca musi zutylizować w własnym zakresie?

- materiał z rozbiórki nawierzchni asfaltowych
- kostka brukowa betonowa
- krawężniki betonowe
- obrzeża betonowe
- płytki chodnikowe

**Odpowiedź na pytanie 11 :**

Wszystkie z materiałów rozbiórkowych należy przekazać Zamawiającemu.

**Pytanie 12 :**

Jeśli materiały rozbiórkowe typu płytki chodnikowe, kostka brukowa należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi to czy mają one być przekazane w formie spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę czy też w formie gruzu?

**Odpowiedź na pytanie 12 :**

Materiały rozbiórkowe typu płytki chodnikowe, kostka brukowa itp., nadające się do ponownego wbudowania, należy przekazać Inwestorowi w formie spaletowanej na paletach dostarczonych przez Wykonawcę, w sposób umożliwiający ich inwentaryzację i dostarczyć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

**Pytanie 13:**


Prosimy o ponowne zamieszczenie profilu kanalizacji deszczowej rys. nr 2 ponieważ zamieszczony rysunek jest nie czytelny a jest on niezbędny do zweryfikowania zakresu robót i porównania go z załączonym przedmiarem i planem sytuacyjnym

**Odpowiedź na pytanie 13 :**

Zamawiający ponownie udostępni profil kanalizacji – rys. nr 2., który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 14 :**

Prosimy o potwierdzenie iż przy przebudowie ulicy Grunwaldzkiej należy wymienić dwa hydranty nadziemne na nowe hydranty podziemne bez ich przestawiania?



**Białogard**

**Odpowiedź na pytanie 14 :**

Tak należy wymienić dwa hydranty nadziemne na nowe hydranty podziemne.

**Pytanie 15 :**

Zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu – branży drogowej rys. D1.1 należy na w/w inwestycji ustawić śmietniki. Prosimy o potwierdzenie że ma być ich 6szt. Ponadto prosimy o zamieszczenie zdjęcia, rysunku, opisu śmietnika które mają być zastosowane

**Odpowiedź na pytanie 15 :**

Tak. Ma być 6 szt. koszy betonowych, okrągłych (poj. 40 l – kamień rzeczny barw. na czerwono).

**Pytanie 16 :**

Zgodnie z załączonym rys. nr D2.2 istniejące 5 drzew od strony płyt azurowych mają być odcięte krawężnikiem, od strony chodnika kostką granitową 8/10cm, natomiast wewnątrz wypełnione kamieniem. Prosimy o uściślenie rodzaju oraz grubości warstwy kamienia jaki należy zastosować do obsypki drzew?

**Odpowiedź na pytanie 16 :**

Wypełnienie – grys Biała Marianna 16-32 mm. warstwa gr. 10 cm.

**Pytanie 17 :**


Do dokumentacji przetargowej zostały załączone dokumenty dotyczące budowy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej wewnętrznej. Zgodnie z rys. D1.1 /Dokumentacja dotycząca ul. Grunwaldzkiej/ szerokość dwóch zjazdów na ul. wewnętrzną ma wynosić /przy bud nr 1 i 9/ po 3,5m natomiast wg rys nr 1 /dokumentacja na drogę wewnętrzną/ zjazd przy budynku nr 1 - 6m a przy budynku nr 9 – 4,5m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazania która dokumentacja będzie wiążąca do realizacji ?

**Pytanie 18 :**

Do dokumentacji przetargowej zostały załączone dokumenty dotyczące budowy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej wewnętrznej. W zakresie obu dokumentacji jest przewidziane wykonanie dwóch zjazdów przy bud. nr 1 i 9 przy czym są one odmiennie szerokości. Prosimy o wskazanie w zakresie której dokumentacji są one do wykonania czy w zakresie drogi wewnętrznej czy też w zakresie ul. Grunwaldzkiej ponieważ powierzchnie w/w zjazdów się nakładają ?

**Odpowiedź na pytanie 17 i 18:**

Zjazdy wykonane będą w zakresie dokumentacji ul. Grunwaldzkiej ( odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego).



**Białogard**

**Pytanie 19 :**


Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z zarządcą drogi 1Maja w Białogardzie w której należy wykonać włączenie nowobudowanej kanalizacji deszczowej

**Odpowiedź na pytanie 19 :**

Zarządcą drogi jest Miasto Białogard.

Z up. BURMISTRZA

*mgr inż. inż. Karolina Siwek*  
Zastępcę Burmistrza Białogardu



**Białogard**