



# Białogard

Białogard, 22.10.2024 r.

BZO. 042.1.3.2024

Udzielam odpowiedzi na zadane w dniu 21.10.2024 r. pytania do postępowania na „Wykonanie monitoringu wizyjnego przy rondach ks. Czesława Berki, Honorowych Dawców Krwi, Andrzeja Szwenka w Białogardzie”:

- 1. Zamawiający prosi o wykonanie projektu i wycenę prac wykonania między innymi transmisji danych od miejsca lokalizacji kamer do Centrum Monitoringu w sposób kablowy. Nie ma natomiast informacji co w przypadku, kiedy np. dzierżawa kanalizacji nie będzie możliwa np. z powodu niedrożności kanalizacji. Jest to informacja ważna ponieważ zadanie jest wynagradzane ryczałtowo na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Zazwyczaj warunki techniczne mające często znaczący wpływ na cenę są określone w założeniach, projekcie lub PFU. Proszę o informację jak wycenić prace do oferty, jeżeli okaże się, że nie ma warunków technicznych do wykonania kablowego połączenia od Punktu Kamerowego do Centrum Monitoringu lub należy wykonać podłączenie do punktu odległego o ponad 50m?**

Ustalono, że w trzech wskazanych lokalizacjach istnieje możliwość podłączenia światłowodowego do infrastruktury lokalnych firm świadczących usługi w tym zakresie tj. Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz iNET Media Group Sp. z o.o. Wykonanie prac niezbędnych do umożliwienia podłączenia typu „punkt-punkt”, a tym samym koszty z tym związane zależne są od dokładnej lokalizacji punktu kamerowego/punktów kamerowych przy danym rondzie. Celem ustalenia możliwości przyłączenia w projektowanej lokalizacji udostępnia się numery telefonów do lokalnych firm świadczących usługi światłowodowe:

- Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa tel. 507 100 691,

- iNET Media Group Sp. z o.o. tel. 94 721 64 00.

Szczegółowe wymagania ofertowe (pkt 11 lit. b) określają, że Wykonawca zobowiązany jest do wskazania dostępnych operatorów telekomunikacyjnych, dysponujących łączem światłowodowym, w trzech projektowych lokalizacjach oraz uzyskania informacji od operatorów w zakresie możliwości podłączenia kamer w technologii światłowodowej w miejscach realizacji inwestycji. Podłączenie światłowodowe realizowane będzie odrębną umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym, a operatorem telekomunikacyjnym. Umowa zostanie zawarta po otrzymaniu informacji w zakresie dostępności operatorów oraz możliwości podłączenia kamer, wobec czego nie zachodzi potrzeba dzierżawy kanalizacji przez Wykonawcę.

- 2. Czy Zamawiający dopuści radiową transmisję sygnału od miejsca lokalizacji kamery do miejsca przyłączenia do kanalizacji operatora telekomunikacyjnego? W Opisie Wymagań dopuszczalna jest jedynie transmisja między samymi kamerami.**

Zamawiający nie dopuszcza radiowej transmisji sygnału od lokalizacji kamery do miejsca przyłączenia do kanalizacji operatora telekomunikacyjnego.



**3. Czy na lampach należących do Miasta Białogard jest dostępne stałe zasilanie 230V (nie wyłączane zmierzchowo) lub czy jest możliwość techniczna wydzielenia takiego zasilania? Jest to również informacja mająca znaczący wpływ na koszty realizacji zadania.**

Na słupach stanowiących własność Miasta Białogard nie ma dostępnego stałego napięcia 230V. Istnieje jednak możliwość techniczna wydzielenia jednej fazy, aby napięcie było ciągle. W tym celu należy przebudować szafkę oświetleniową oraz rozłożyć równomiernie oprawy oświetleniowe na pozostałe dwie fazy. Konieczne jest także dokładne oznakowanie i opisanie słupów, w których stale będzie zapewnione napięcie na jednej fazie. Wykonanie prac w tym zakresie zostanie zrealizowane przez Miasto Białogard, po otrzymaniu informacji dotyczącej lokalizacji słupów stanowiących własność Miasta, które w celu wykonania zamówienia będą wymagały takiej modernizacji.

**Katarzyna Balcerowska**  
**Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego**  
**i Spraw Obronnych**  
(podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym)