

Białogard, dnia 03.07.2020 r.

IZP.271.1.4.2020

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
Budowa Miejskiego Żłobka modułowego w Białogardzie przy ul. Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
w formule zaprojektuj i wybuduj.**

Część I: Budowa Miejskiego Żłobka modułowego w Białogardzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1:

W jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić wodę na cele wewnętrzne p.poż? Wydane warunki przyłącza wodociągowego mówią o wodzie na cele bytowe.

Odpowiedź 1:

Woda na cele wewnętrzne p.poż zostanie zapewniona z sieci miejskiej. Zamawiający wystąpi o aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej uwzględniające cele wewnętrzne p.poż.

Pytanie 2:

W jaki sposób Zamawiający zamierza zapewnić wodę na cele zewnętrzne p.poż?

Odpowiedź 2:

Woda na cele zewnętrzne p.poż zostanie zapewniona z sieci miejskiej. Zamawiający wystąpi o aktualizację warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej uwzględniające cele zewnętrzne p.poż.

Pytanie 3


Czy Zamawiający przewiduje odprowadzeniu wód opadowych do kanalizacji deszczowej czy na teren zielony?

Odpowiedź 3:

Zamawiający przewiduje odwodnienie dachu poprzez odprowadzone do zbiornika bezodpływowego, natomiast odwodnienie parkingów i drogi wewnętrznej na teren przyległy.

Z up. BURMISTRZA
BIAŁOGARDU
mgr inż. Karolina Ulanowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Strona 1 z 1



Białogard